

**OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000**

Datum: 11.10. 2024

Postopek: EN_N_222_2024 SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

Dobava in montaža zaščitne enote -odklopnika Schneider



(simbolična slika)

Osnova za evidenčno naročilo je obstoječa okvarjena zaščitna enota Schneider , ki jo je potrebno zamenjati z novo.

Mesto montaže: **Transformatorska postaja TP1, agregatni del.**

Tehnične zahteve odklopnika:

Tip odklopnika	NSX250N, Schneider
Število polov	3P
Nazivni tok (In)	250 A pri 40 °C
Nazivna delovna napetost (UE)	690 V AC 50/60 Hz
Omrežje	AC
Frekvenca	50/60 Hz
Izolacija	Skladnost z EN/IEC 60947-2
Opcija	Vgrajena enota Micrologic 5,2A

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. Vgradnjo bomo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične pogoje.

2. Ponudnik mora biti pooblaščen s strani proizvajalca opreme Schneider.
3. Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele.
4. **Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto.** Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov..
5. Izvajalec mora predložiti načrtovan termin za izvedbo servisa v roku najkasneje 3 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
6. **Storitev bo potrebno opraviti izven rednega delovnega časa.**
7. **Po zaključku izvedenih del je potrebno predložiti**
 - Potrdilo o opravljeni zamenjavi zaščitne enote, vključno z poročilom o meritvah.
 - Originalno tehnično dokumentacijo vgrajene zaščitne enote.
 - Garancijsko izjavo.

8. Rok za izvedbo storitve 10 dni od prejema naročila.

9. Veljavnost ponudbe: 3 mesece od dneva oddaje ponudbe.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- predložitev dokumentacije iz točke 7.
- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala. **Pristojna oseba naročnika** za podpis je g. Matej Šinko.

Merilo: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si

041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si z oznako EN_N_222_2024 , **Dobava in monataža zaščitne enote - odkopnika Schneider najkasneje 16.10. 2024 do 12 ure.**

Pripravil: Mulej Stane

Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik: _____

v postopku oddaje:

Obrazec predračuna:**Dobava in monataža zaščitne enote -odkopnika Schneider**

(dela se opravijo izven delovnega časa!)

v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju:

- | | |
|----------|---|
| 1 | Demontaža obstoječega odklopnika |
| 2 | Dobava in vgradnja novega zaščitnega odklopnika Schneider art.: NSX 250N |
| 3 | Nastanitev parametrov novega odklopnika, |
| 4 | Testiranje delovanja novega odklopnika, ter izvedba potrebnih meritev, |
| 5 | Predložitev poročila o testiranju, meritvah in končnega stanja sistema. |

SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV

VREDNOST DDV

SKUPAJ VREDNOST Z DDV

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.

Obvezna priloga ponudbe: **Potrdilo o usposobljenosti ponudnika storitve**, izdano s strani proizvajalca opreme **Schneider**.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika: