

**OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757**

Postopek: EN_N_246 2023 SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

OBNOVA ČRPALIŠČA METEORNIH IN TALNIH VODA



Slika – strojnica C3, trenutno stanje

Predmet evidenčnega naročila je obnova obstoječega črpališča meteornih in talnih voda. Predvidena je zamenjava potopnih črpalk, cevnih vodov ter krmilne avtomatike.

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo obnove črpališča je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. Realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve naročnika.
2. Obnova se vrši na lokaciji – strojnica klet C3.
3. Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazilo, da je s strani proizvajalca črpalk pooblaščen serviser za črpalke, ki bodo vgrajene.
4. V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled stanja postrojenja strojnica C3. Zbirno mesto za odhod

na lokacijo objekta je: **Služba za nabavo nemedicinske opreme**. Kontaktna oseba naročnika za ogled je g. Matej Šinko.

5. Izvajalec mora pred izvedbo začetka del podati naročniku okvirni načrt popisa del z časovnim obsegom. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.
6. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala. **Pristojna oseba naročnika** za podpis je mag. **Matej Šinko**

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktni osebi s strani naročnika :

Splošna bolnišnica Celje, Mag. Matej Šinko
Elektro delavnica in medicinski plini
E: matej.sinko@sb-celje.si, tel. 041/245-823

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: stane.mulej@sb-celje.si, tel. 041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako **EN_N_246 2023 OBNOVA ČRPALIŠČA METEORNIH IN TALNIH VODA**
do **najkasneje 26.10. 2023 do 12 ure.**

Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

postopek: MS/MŠ

OBR- 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____
v postopku oddaje

Obrazec predračuna: OBNOVA ČRPALIŠČA – PREDVIDENA DELA:

1	Demontaža obstoječe opreme (potopnih črpalk, tlačnih vodov, krmilne tehnika..)
2	Dobava in montaža – 2 kom, novih inox potopnih črpalk z novimi nivojskimi stikali ustrezne kvalitete in zmogljivosti za meteorne in talne vode. Zmogljivost po izračunu dobavitelja, vendar vsaka najmanj $Q=1.500 \text{ L/min}$ pri $H=6\text{m}$.
3	Izdelava krmilne avtomatike, ki zagotavlja avtomatski vklop ter možnost izmeničnega in paralelnega delovanja potopnih črpalk iz poz. 2., ter sporočanja alarma v primeru zaznanih okvar.
4	Priprava povezave krmilne avtomatike na centralni nadzorni sistem
5	Izvedba novega ustreznega tlačnega voda vsake črpalke, z potrebnimi nepovratnimi ventili do mesta priklopa na obstoječi vod.
6	Zamenjava dveh obstoječih gasilskih vodov, pripadajočih spojk in sesalnih košev.
7	Vsa nova kovinska oprema mora biti iz nerjavnih materialov, saj je okolje vgradnje korozivno.
8	Zagon, funkcijsko testiranje ter izdaja poročila o pravilnosti delovanja postrojenja v črpališču v navedenih možnih obratovalnih režimih.
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR Z DDV	

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, demontažo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.

Obvezna priloga k ponudbi: Izjava ponudnika storitve, da je da je s strani proizvajalca črpalk pooblaščen serviser za črpalke, ki bodo vgrajene.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: MS/MŠ