



OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000

Datum: 11.06.2024

Postopek: EN_N_143 SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

Letni pregledi naprav za brezprekinitveno napajanje - UPS

1. Predvidena dela na posamezni UPS napravi:

- čiščenje modulov UPS sistema
- Mehanični pregled vseh komponent in povezav med posameznimi moduli znotraj UPS-a in pripadajočimi napravami
- Analiza alarmnih zapisov in parametrov (autonomy, charging current, ...)
- Preverjanje in nastavitev enosmerne napetosti
- Preverjanje in nastavitev izhodne napetosti razsmernika
- Kontrola delovanje zaščite proti povratnemu toku (backfeed protection)
- Preverjanje in nastavitev elektronske regulacije, kontrolnih in alarmnih sklopov usmernika in razsmernika
- Kontrola delovanja usmernika
- Testiranje zmogljivosti baterijskih setov (bremenski test vseh baterij)
- Kontrola stanja baterij v režimu praznjenja in polnjenja
- Kompletan funkcionalni test vključno s simulacijo izpada omrežne napetosti z bremeni priključenimi na UPS sistem,
- **Izdelava poročil o delovanju UPS sistema za vsako napravo posebej.**

2. Poročilo o letnem pregledu na posamezni napravi mora vsebovati :

- tehnične podatke o napravi (proizvajalec, model, servisna številka, inventarna številka)
- možnost komunikacije z modbus protokolom,
- število akumulatorjev, vrsta akumulatorjev, konfiguracija akumulatorjev,
- rezultati meritev in testov na RLP, vključno s temperaturo zraka v prostoru;
- navedba potrebe po nujnih posegih na napravi;
- navedbe potrebe po priporočenih posegih na napravi;
- čitljivo navedbo imena in priimka izvajalca RLP ter njegov podpis
- navedbo imena in priimka osebe naročnika prisotne ob RLP ter njegov podpis.

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
2. Ponudnik mora biti tehnično in strokovno usposobljen za vzdrževanje naprav, ki so predmet tega javnega naročila, kar mora izkazati s potrdili/certifikati izdanimi s strani treh proizvajalcev posameznih naprav (ABB, Centiel in Riello). Za vsakega od navedenih proizvajalcev, mora ponudnik razpolagati z veljavnimi certifikati proizvajalca za najmanj dva usposobljena serviserja. Naročnik lahko zahteva vpogled v potrdila.
3. V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled naprav na lokaciji posega.
4. Termini izvedbe pregledov se sproti usklajujejo z naročnikom.
 - redni termin izvedbe RLP je možen od ponedeljka do petka med 7:00 in 14:00 uro;
 - izredni termin RLP je možen 24/365.
5. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov..
6. Izvajalec mora predložiti načrtovan termin za izvedbo servisa v roku najkasneje 7 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
7. **Po zaključku izvedenih del na posamezni napravi je potrebno:**
 - **Predložiti poročilo o letnem pregledu na posamezni napravi-UPS.**
 - Vsako posamezno ohišje UPS naprave je potrebno opremiti z etiketo iz katere je razvidno, kdaj je bil pregled opravljen.
 - Predložitev telefonske številke – tehnična pomoč, naročniku dosegljivo 24 ur na dan, zaporednih 365 dni po izvedenem rednem letnem pregledu.
8. Ponudba mora veljati 6 mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe.
9. Rok za izvedbo storitve: 45 dni od oddaje naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno storitev plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- predložitev dokumentacije iz točke 7
- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev.

Pristojna oseba naročnika za podpis je Matej Šinko.

Merilo: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Naročnik se zavezuje naročeno storitev plačati v roku, kot ga določa zakonodaja.

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si

041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_143_2024 **Letni pregledi naprav za brezprekinitveno napajanje - UPS, do najkasneje 14. 06. 2024 do 12 ure.**

Pripravil: Stane Mulej

Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik: _____

v postopku oddaje: **LETNI PREGLEDI UPS NAPRAV** po navedbi:**Obrazec predračuna:**

	Proizvajalec	Model	Moč [kVA]	Lokacija UPS	Termin pregleda	Cena letnega pregleda brez DDV
1.	ABB (Newave)	PowerScale	30	Klima strojnica 2N	Izredni	
2.	ABB (Newave)	PowerScale	30	Klima strojnica 2N	Izredni	
3.	ABB (Newave)	PowerScale	30	Klima strojnica 2N	Izredni	
4.	ABB (Newave)	PowerScale	30	Filter Septika	Izredni	
5.	Razni	TC15K	15	Patologija	Izredni	
6.	ABB	PowerValue 11/31T	20	Klima strojnica 2N	Izredni	
7.	ABB	PowerValue 11/31T	10	Gama kamera	Izredni	
8.	Centiel	UPS-EP010-11- I20-7-T0	6	Zunanja strojnica MR	Izredni	
9.	Razni	TC 6000 PF1	6	star Kronograf	Redni	
10.	Riello	S3 40 ACT T1 - Sentryum	40	Poliklinika (informatika)	Redni	
11.	Razni	GALAXY PW40	40	Menerga 5N	Redni	
12.	Razni	EX11RT	11	Urološka OP	Izredni	
13.	Razni	TC20K	20	UCC energetski prostor	Redni	
14.	Riello	Sentinel Pro SEP 1000	1	SIPVI 1N-CNS	Redni	
15.	Razni	EG-UPS-B650	0,65	Strojnica dvigal 5N	Redni	
16.	Razni	EG-UPS-B650	0,65	Kotlovnica, soba operaterja	Redni	
17.	Razni	DN-170013	0,65	Poliklinika A23	Redni	
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV						
VREDNOST DDV						
SKUPAJ VREDNOST V EUR Z DDV						

Zahteve:

1. V ceni pregleda za posamezno napravo je tudi izdelava poročila (v digitalni obliki) o delovanju UPS naprave.
2. Ponudnik mora ponuditi letni pregled za vseh 17 naprav – UPS.

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, montažo opreme, opravljanje storitev in vse potne stroške. **Naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.**

Obvezna priloga k ponudbi:

3. Potrdila o usposobljenosti ponudnika storitve letnega pregleda, izdano s strani proizvajalcev naprav- UPS. (ABB, Centiel in Riello).

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika: