

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN N 204 2023-SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila: **Nabava vgradnih, LED stropnih svetilk, 600×600, za posebne prostore z možnostjo regulacije**

Kot npr. Alkon RV HMP, 63 W, 940 , DALI, IP 65, WHITE, 6000lm,
579x597mm, h=120mm



(simbolična slika)

Tehnične zahteve:

Delovna napetost	230V 50Hz
Moč	63W
CRI	940
Skupni svetlobni tok	Min 6000 lm
Material	Prašno barvana pločevina, in prozorno zaščitno steklo
Barva	4000K
Izvedba	LED
Stopnja zaščite IP	IP65
Dim	600×600 (597x597mm)
Delovanje svetilke	Za 50.000h L90B10
Garancija	Min 6 let

Ostale zahteve:

- Okvir svetilk mora zagotavljati popolno tesnenje ob vgradnji,
- Montaža mora biti 100% zagotovljena iz spodnje strani.
- Možnost zatemnjevanja (PUSH dim)

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Dobavitelj mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktne osebe s strani naročnika :

Splošna bolnišnica Celje
Mag. Matej Šinko
Elektro delavnica in medicinski plini
E: matej.sinko@sb-celje.si
041/245-823

Mulej Stane
Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: stane.mulej@sb-celje.si
041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako **EN_N_204** Nabava vgradnih, LED stropnih svetilk za posebne prostore do **najkasneje 24.07.2023 do 12 ure.**

Vodja službe za nabavo nemedicinskega materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

postopek: MS/MŠ

BR- 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____
v postopku oddaje

Obrazec predračuna:

	Naziv artikla	Količina	Cena na enoto brez DDV	Skupaj brez DDV
1	<i>Stropna svetilka LED, 600×600 za posebne prostore, opremljena z vgrajenim napajalnikom, upoštevajoč tehnične zahteve</i>	8		
2	<i>Krmilni modul za zatemnevanje, (DALI)</i>	1		
3	<i>Vakuumski odpiralč stekla</i>	1		

Skupaj brez DDV:**Skupaj z DDV:**Obvezna priloga k ponudbi:

- Tehnična dokumentacija svetilk,
- Garancijska izjava.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: MS/MŠ