

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN_N_229 2023-SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila: **Nabava vgradnih LED stropnih svetilk, za montažo v spuščen strop 600×600, IP 65, barva svetlobe 940, brez regulacije svetlobe, za posebne prostore**

Kot npr. HMP 6000 lm 63 W 940 FO 597x597 mm IP65 white



(simbolična slika)

Tehnične zahteve:

Delovna napetost	230V 50Hz
Moč	Vsaj 60 W
CRI	Vsaj 90
Skupni svetlobni tok	Vsaj 5500 lm
Material	Prašno barvana pločevina in prozorno zaščitno steklo
Barva svetlobe	940
Izvedba	LED
Stopnja zaščite IP	IP65
Dim	600×600 (597x597mm)
Delovanje svetilke	Za 50.000h L90 B10
Garancija	Vsaj 6 let

Ostale zahteve:

- Okvir svetilk mora zagotavljati popolno tesnenje ob vgradnji,
- Montaža mora biti 100% zagotovljena iz spodnje strani.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Dobavitelj mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktne osebe s strani naročnika :

Splošna bolnišnica Celje
Mag. Matej Šinko
Elektro delavnica in medicinski plini
E: matej.sinko@sb-celje.si
041/245-823

Mulej Stane
Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: stane.mulej@sb-celje.si
041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako **EN_N_229 2023-SM/MŠ** Nabava vgradnih, LED stropnih svetilk za posebne prostore do **najkasneje 15.09. 2023 do 12 ure.**

Vodja službe za nabavo nemedicinskega materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

postopek: MS/MŠ

BR- 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____
v postopku oddaje

Obrazec predračuna:

	Naziv artikla	Količina	Cena na enoto brez DDV	Skupaj brez DDV
1	<i>Stropna svetilka LED, 600×600 za posebne prostore, opremljena z vgrajenim napajalnikom, upoštevajoč tehnične zahteve</i>	10		
2	<i>Vakuumski odpiralč stekla</i>	1		

Skupaj brez DDV:**Skupaj z DDV:**Obvezna priloga k ponudbi:

- Tehnična dokumentacija svetilk,
- Garancijska izjava.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: MS/MŠ