

**OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757**

Postopek: EN_N_259 2023 SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

ZAMENJAVA NADZEMNEGA HIDRANTA



(slike simbolični)



(koleno s peto, N - kos)

Predmet evidenčnega naročila je zamenjava obstoječega nadzemnega hidranta. Zaradi puščanja je predvidena zamenjava kolena s peto DN80, za slednje bodo potrebna zemeljska dela, izkop.

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo zamenjave hidranta je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. Realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve naročnika.
2. Zamenjava hidranta se vrši na lokaciji – **VHOD 6.**
3. V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled lokacije zamenjave.
4. Kontaktna oseba naročnika glede tehničnih podrobnosti, kot tudi morebitnega ogleda lokacije je g. Robert Blazinšek..
5. Izvajalec mora pred izvedbo začetka del podati naročniku okvirni načrt popisa del z časovnim obsegom. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.
6. Izvajalec je dolžan odstraniti vso morebitno odpadno embalažo ter izvesti zaključna zemeljska dela na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

S strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala.
Pristojna oseba naročnika za podpis je g. Robert Blazinšek..

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Tehnične zahteve za nadzemni hidrant:

- Izdelan v skladu z standardom SIST EN 143:2005
- Glava in spodnje ohišje izdelano iz litine.
- Vsi notranji deli so narejeni iz nerjavnih materialov. (medenina, nerjavno jeklo)
- Konstrukcija omogoča kompleten iztok vode iz hidranta
- Pri lomu hidranta ostane zapiralo ventila na mestu tako da ne pride do iztoka vode
- CE certifikat.
- Ohišje in glava zaščitena po EWS postopku z GSK certifikatom
- Glava hidranta vrtljiva za 360°
- Možno servisiranje hidranta brez izkopa.

Kontaktne osebe s strani naročnika : **Splošna bolnišnica Celje**

Robert Blazinšek

Služba za vzdrževanje

E: robert.blazinsek@sb-celje.si, tel. 041/245-823

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si, tel. 041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_ 259 2023

do **najkasneje 27. 11. 2023 do 12 ure.**

Vodja službe za nabavo nemedicinskega materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

postopek: MS/MŠ

OBR- 1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____

v postopku oddaje

Obrazec predračuna: Zamenjava nadzemnega hidranta – PREDVIDENA DELA:

1	Dobava in montaža – 1kpl, NADZEMNEHA HIDRANTA DN 80
2	Dobava in montaža – 1kpl, KOLENO s peto DN 80 (N-kos)
3	Zemeljski izkop v obsegu potrebnega prostora za zamenjavo hidranta.
4	Zaključna zemeljska dela po opravljeni zamenjavi hidranta
5	Funkcionalni preizkus hidranta.
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR Z DDV	

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, zavarovanje delovišča, demontažo in montažo opreme, zemeljska dela in vse potne stroške.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: MS/MŠ