

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000

Postopek: EN_N_55 2024 SM

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

Servis sistemov »Reflex« za vzdrževanje tlaka v toplotnih podpostajah.



(simbolična slika sistema)

(Avtomatska ekspanzijska črpalka Reflex Variomat 2-1, krmilna enota z črpalko)

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. Servis 10 sistemov bomo izvedli najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične pogoje.
2. Ponudnik mora biti pooblaščen zastopnik sistemov Reflex.
3. Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele.
4. **Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto.** Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov..
5. Izvajalec mora predložiti načrtovan termin za izvedbo servisa v roku najkasneje 7 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika.
6. **Po zaključku izvedenih del je potrebno predložiti**
 - Potrdilo o opravljenem servisu za vsak sistem »Reflex« posebej,
7. **Rok za izvedbo servisa 10 sistemov: do 30.04. 2024**
8. Veljavnost ponudbe: 4 mesece od dneva oddaje ponudbe. .

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- predložitev dokumentacije iz točke 6

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala. **Pristojna oseba naročnika** za podpis je ***Franc Bračko***.

Merilo za izbor: najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktne osebe s strani naročnika :

Splošna bolnišnica Celje

G Franc Bračko

Vzdrževanje kotovskih in klimatskih naprav

E: franc.bracko1@guest.arnes.si

041/765- 327

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si

041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_55 2024 Servis sistemov »Reflex« za vzdrževanje tlaka v toplotnih podpostajah, do **najkasneje 05.03. 2024 do 12 ure.**

Vodja službe za nabavo nemedicinskega materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik: _____

v postopku oddaje: **Servis 10 sistemov »Reflex« za vzdrževanje tlaka v toplotnih podpostajah.**

Obrazec predračuna:

Servis 10 sistemov »Reflex« za vzdrževanje tlaka v toplotnih podpostajah. v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju:	
1	Pregled sistema (ekspanzijske posode + krmilne enote z črpalko)
2	Programska diagnostika krmilne enote z črpalko,
3	Pregled črpalke in ventilov,
4	Kalibracija tipal,
5	Tlačne in tokovne meritve,
6	Testiranje delovanja naprave v vseh režimih obratovanja.
7	Predložitev poročila o stanju sistemov po opravljenem servisu.
VREDNOST SERVISA ZA 10 SISTEMOV, SKUPAJ Z DDV :	

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.

Obvezna priloga ponudbe – Izjava ponudnika storitve, da je **pooblaščen serviser za sisteme Reflex.**

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika: