

OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN_N_8 2024 SM/MŠ

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet evidenčnega naročila:

Dobava, zamenjava krmilnika prevodnosti na parnem kotlu Bosch

Tip krmilnika: **GESTRA LRR 1-50.**

Splošne zahteve predmeta

1. Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.
2. **Demontaža obstoječega in montaža novega krmilnika se vrši v parni kotlarni Splošne bolnišnice Celje. Mesto izvedbe: parni kotel Bosch K2.**
3. V kolikor je za pripravo ponudbe potrebno, lahko naročnik po predhodnem dogovoru določi termin in izvede ogled mesta montaže. Kontaktna oseba naročnika za ogled je g. Franc Bračko.
4. Izvajalec mora pred izvedbo začetka del podati naročniku okvirni načrt popisa del z časovnim obsegom. Terminski načrt se posreduje kontaktni osebi naročnika.
5. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki **delovnega naloga**, z natančnim opisom izvedenih storitev in zamenjavi materiala. **Pristojna oseba naročnika** za podpis g. Franc Bračko.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktne osebe s strani naročnika : **Splošna bolnišnica Celje**

Franc Bračko

Služba za vzdrževanje

E: franc.bracko1@quest.arnes.si , tel. 041/ 765 327

Mulej Stane

Služba za nabavo nemedicinskega materiala

E: stane.mulej@sb-celje.si ,tel. 041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako **EN_N_8 2024 Dobava, zamenjava krmilnika prevodnosti na parnem kotlu**

Bosch do najkasneje 23. 01. 2024 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo nemedicinskega materiala, opreme in storitev
Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon

postopek: MS/MŠ

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik: _____

v postopku oddaje

Obrazec predračuna:

Dobava in montaža regulatorja odsoljevanja na parnem kotlu Bosch v obsegu, kot izhaja v nadaljevanju :	
1	Demontaža ter odklop obstoječega krmilnika prevodnosti. (kotel št:2)
2	Montaža novega krmilnika prevodnosti, (GESTRA LRR 1-50)
3	Zamenjava odklopnika in usmernika za navedeni krmilnik.
5	Funkcionalni zagon kotla ter kontrola ustreznega delovanja zamenjanega regulatorja.
6	Izdaja potrdila o pravilnosti delovanja sistema.
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR Z DDV	

Ponudbena vrednost je pripravljena po sistemu na ključ. Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo, demontažo in montažo opreme, opravljanje storitev, vse potne stroške.

Obvezne priloge k ponudbi:

1. Tehnična dokumentacija vgrajenega krmilnika prevodnosti + garancijska izjava.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika:

postopek: MS/MŠ